



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14.71942

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОТНИКС.ПРО" Адрес:
630007, Новосибирская обл, г Новосибирск, Железнодорожный р-н, ул Фабричная, д 17 стр 6,
помещ 9. Электронная почта: org@gk-irbis.com. Тел.: 7 (800) 700-41-59

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

CHENGDU DATANG COMMUNICATION CABLE CO.LTD Адрес: No. 10, Xixin Avenue, West
Zone of High & New Tech Zone, Chengdu, Sichuan, Китай

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ. 21Н/3, ИНН:
7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Кабель с внешней оболочкой из пластика, не содержащего галогенов, с
низким дымо- и газовыделением (LSZH) в исполнении НГ(А)-HF, не
распространяющий горения при групповой прокладке, предназначенный
для внутренней прокладки в зданиях и сооружениях: Кабель витая пара
UTP 4 пары, Кат.5е, внутр., LSZH, 0,5мм, 24AWG, серый, 305м, SIBLAN
T-444. Серийный выпуск. (см. приложение №1,2)

код ОКПД 2
27.31.1

код ТН ВЭД
8 544 700 000
8 544 492 000
8 544 421 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования
пожарной безопасности», п.п. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №66187/1-ПРГ/ПБ-25 от 11.03.2025,
№66187/2-ПРГ/ПБ-25 от 11.03.2025. Испытательная лаборатория ООО
«Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от
2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы
сертификации продукции в Российской Федерации)
Приложение № 1-2 является неотъемлемой частью сертификата.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 12.03.2025 по 11.03.2028



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.71942
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 12.03.2025 по 11.03.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ.
21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Сведения о национальных стандартах (свода правил), причиняемых на добровольной основе для соблюдения
требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Класс пожарной опасности кабельных изделий в исполнении «нг(A)-LS» -П16.8.2.2.2: Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16 по ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). п. 4.20. ГОСТ 31565-2012. п. 5.4	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2.
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия -ПД2.



Руководитель органа
по сертификации

Bech
подпись

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия

Эксперт

Смолин
подпись

Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.71942
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 12.03.2025 по 11.03.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 105082, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 18, помещ.
21Н/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Сведения о национальных стандартах (свода правил), причиняемых на добровольной основе для соблюдения
требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Класс пожарной опасности кабельных изделий в исполнении «нг(A)-HFLTx» -П16.8.1.1.1: Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16 по ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ IEC 60754-1-2015 ГОСТ IEC 60754-2-2015	Испытания материалов конструкций кабелей при горении. Часть 1. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот. Испытания материалов конструкций кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости.	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия – ПКА1.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). п. 4.20	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1), Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ1.
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия -- ПД1.



Руководитель органа
по сертификации

[Signature]
подпись

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации